



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Забайкальское управление

ул. Тимирязева, 27А; г. Чита, 672038. Тел: (3022) 99-56-01; Факс: (3022) 35-29-17;
E-mail: zab@gosnadzor.ru <http://zab.gosnadzor.ru/>
пр.50-летия Октября, 28а, г. Улан-Удэ, 670034. Телефон: (3012) 44-09-90. факс: (3012) 46-06-43
E-mail: org@bur.gosnadzor.ru

г. Улан-Удэ

(место составления предписания)

27.02.2018г.

(дата составления предписания)

16часов 00минут

(время составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/09-13-2018

По адресу/адресам: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 14А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора С. Л. Лархаев, № 69-Б от 31 января 2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38» г. Улан-Удэ ИНН 0323001870, ОГРН 1020300964420

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня

Мною, Спектором Александром Иосифовичем – государственным инспектором

в присутствии: директора Турунхаевой Валентины Сафроновны, заместителя директора по АХЧ Тихоновой Елены Ильиничны выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов.

На основании статьи 17 и статьи 25 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предписывается устранить указанные нарушения в установленные для этого сроки:

№ п. /п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений

1	Представить общую схему электроснабжения электроприемников школы.	ПТЭЭП п.1.8.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	27.04.2018г.
2	Представить распоряжение на право единоличного осмотра электроустановок.	п. 3.4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. ПОТЭЭ.	27.04.2018г.
3	Представить паспорт на заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации (заземляющее устройство столовой).	п.2.7.15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП	27.04.2018г.
4	Представить протоколы проверки наличия цепи между заземлителем и металлическими частями моек, вытяжной вентиляции в столовой школы.	прил.3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП	27.04.2018г.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки с представлением в Забайкальское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Уведомления о выполнении пунктов настоящего предписания направлять Заместителю руководителя Забайкальского управления Ростехнадзора Лархаеву Степану Леонтьевичу, 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28а по мере истечения сроков.

Предписание выдал:



Спектор Александр Иосифович

(должность, ФИО лица, проводившего проверку)

С предписанием ознакомлена, копию предписания со всеми приложениями для исполнения получила:

Турунхаева Валентина Сафроновна, директор

(ФИО, должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27.02.2018г.

(дата, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись должностного лица, проводившего проверку)